



2015002856Z



(2015)国认监认字(342)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): CY2016C01N01352



受检单位:

佐敦涂料(张家港)有限公司

Applicant

样品名称:

佐敦净味健康底漆

Sample Name

检验类别:

抽样检验

Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



CY2016C01N01352





国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2016C01N01352

第 1 页 共 2 页

样品名称	佐敦净味健康底漆	检验类别	抽样检验
受检单位	佐敦涂料(张家港)有限公司	申请编号	CTC-CY-2016-0217
生产单位	佐敦涂料(张家港)有限公司	商 标	佐敦
抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	20L
生产日期	2016年05月31日	抽样基数	1t
抽样日期	2016年06月17日	抽样数量	1kg
来样日期	2016年06月17日	抽 样 人	赵小贺
抽样方式	随机抽样	封 样 人	吴明霞
抽样地点	北京仓库	封样状态	封样完好
检验依据	GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	全部检验项目		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检全部项目的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中(水性墙面涂料)的技术要求, 抽检样品为合格品, 检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年07月07日 (检验专用章)</p>		
附注:	(此处空白)		

批 准:

郭中意

审 核:

王双玉

编 制:

徐子

国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2016C01N01352

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (水性墙面涂料)	检验结果	单项结论	
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / (g/L)	≤120	26	符合	
2	苯+甲苯+乙苯+二甲苯/ (mg/kg)	≤300	未检出*	符合	
3	游离甲醛 / (mg/kg)	≤100	未检出*	符合	
4	可溶性 重金属/ (mg/kg)	铅 Pb	≤90	未检出*	符合
		镉 Cd	≤75	未检出*	符合
		铬 Cr	≤60	未检出*	符合
		汞 Hg	≤60	未检出*	符合

(以下空白)

备注:

未检出*: 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 < 50mg/kg;

游离甲醛 < 5mg/kg;

可溶性重金属 (铅、铬 < 2.5; 镉 < 0.5; 汞 < 0.1) mg/kg.



说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

